

Alternativ entreprenadgräns

kallvattenledning till värmeväxlarcentral

Spillvattenledningar utföres av glaserade lergods-
rör $\varnothing 150$ mm med gummikopplingar.
Dagvattenledningar av betongrör $\varnothing 150$ mm
där ej annat angives.
Nedstignings- och vattenläsbrunnar av betong $\varnothing 900/600$ mm.
Spol- och rensbrunnar av betong $\varnothing 150$ mm. Bet. r.

MJÖDHORNET
Östra området

Situationsplan.
Hustyp C och D
Huvudledningar för avlopp och kallvatten
(avgreningar och grenledningar
se ritn. å resp. grundplaner)

KADESJÖ:s INGENJÖRSBYRÅ AB
VÄSTERÅS Tel. 37410 Växel
Årseken, Branthovda, Västerås
Villor.
Värme och sanitetsanläggningar.

REV. DATUM NR. SOCIAL ANMÄR. 12.5.64 Höjden 8 14.4.64 BR/AR 2178-R4